



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

---

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Otwock, dn. 24.07.2017 r

MCLChPiG -GrIV A/ 8 ZO/17

***Dotyczy: Zapytania ofertowego na naprawę zasilacza UPS w Pawilonie Głównym***

Od Wykonawców wpłynęło następujące zapytanie ::

- 1) Proszę o podanie producenta, modelu i numeru seryjnego zasilacza UPS.

Odpowiedź Zamawiającego :

W odpowiedzi na zapytanie podaję dane UPS 5kVA:

model IM 061

INTERTOMATIC

IM ELETTRONICA

Inne dane są niestety nieczytelne.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

*Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)*