

UWAGI :

1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200. Chropowatość k = 0,1 mm
2. Rury zimnej i ciepłej wody prowadzić równolegle

LEGENDA :

- istniejący plan zimnej i ciepłej wody
- nowoprojektowana instalacja zimnej wody i ciepłej wody prowadzona w bruzdach ściennych

W1 W13 W5 - istn. pion wody zimnej i ciepłej

Projekt wykonawczy
PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO
W PAWŁONIE "A"

Temat rysunku: Instalacja wody rozwinięcie

Inwestor:
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU
05-400 OTWOCK, UL. NARUTOWICZA 80

Lokalizacja: 05-400 OTWOCK
UL.REYMONTA 83/91

Projektował:
mgr inż. Grzegorz Milaniuk
upr. nr MAZ/0483/PWOS/05

Sprawdził:
mgr inż. Radosław Misztal
upr. nr LUB/0048/POOS/09

Opracowanie:
inż. Grzegorz Śmiechowski

LISTOPAD 2009 | Branża: SANITARNA

- | rys. nr: 2/3

ul.Kościuszki 25
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 54 75
fax. (25) 758 54 36
ARCHITEKCI
Miejska Pracownia Projektowa
www.architekci-mpp.pl