


Zestawienie powierzchni użytkowej

Nr pom.	Nozwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.	Wiatrołap – pow. 1,19m <sup>2</sup>	12,5m <sup>2</sup>
2.	Hall – pow. 31,09m <sup>2</sup>	29,44m <sup>2</sup>
3.	Wc dla niepełnosprawnych	5,10m <sup>2</sup>
4.	Brudownik	2,32m <sup>2</sup>
5.	Recepcja	12,48m <sup>2</sup>
6.	Archiwum	20,36m <sup>2</sup>
7.	Komunikacja	70,32m <sup>2</sup>
8.	Gabinet zabiegowy spirometria	11,95m <sup>2</sup>
9.	Szatnia personelu	10,92m <sup>2</sup>
10.	WC dla niepełnosprawnych	3,87m <sup>2</sup>
11.	Kotłownia, pom. porządkowe	3,26m <sup>2</sup>
12.	Gabinet lekarski	12,15m <sup>2</sup>
13.	Gabinet lekarski	11,25m <sup>2</sup>
14.	Gabinet lekarski	11,43m <sup>2</sup>
15.	Gabinet diagnostyczny – zabiegowy	17,28m <sup>2</sup>
16.	Wiatrołap nieużytkowy	7,46m <sup>2</sup>
17.	Pom. socjalne, jadalnia dla personelu	10,80m <sup>2</sup>
18.	WC i natrysk dla personelu	5,85m <sup>2</sup>
19.	Gabinet nebulizacji	11,25m <sup>2</sup>
20.	Gabinet lekarski	11,02m <sup>2</sup>
21.	Gabinet lekarski	12,08m <sup>2</sup>
	Razem	293,09m <sup>2</sup>

Zestawienie powierzchni użytkowej

Budynek projektowany	82,2m <sup>2</sup>
Budynek istniejący	210,89m <sup>2</sup>
Razem	293,09m <sup>2</sup>



LEGENDA:

- Instalacja c.o.pętle / grzejniki - zasilanie rura Mepia firmy GEBERIT
- Instalacja c.o. pętle i grzejniki - powrót rura Mepia firmy GEBERIT
- Instalacja c.o. nagrzewnice - zasilanie rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT
- Instalacja c.o. nagrzewnice - powrót rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT
- Instalacja c.o. rozdzielacz - zasilanie rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT
- Instalacja c.o. rozdzielacz - powrót rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT
- Numer pomieszczenia, temperatura, zapotrzebowanie na moc

BIURO ARCHYTEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE F.U.H. "WNUK" 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 13c tel. 607 341 345		SKALA:	RYS. NR:
Nazwa zadania:	Projekt wykonawczy ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO w ramach zadania p.n. Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w Otwocku	1:100	5
Adres obiektu:	ul. Reymonta 83-91, 05-400 OTWOCK	Data: 09.2019r.	
Przedmiot rysunku:	Instalacja c.o. centralnego ogrzewania/podogówka-RZUT PARTERU	Podpis:	
Projektował: cz. instalat.	mgr inż. Łukasz Mirczak	NR UPR. SLK/1059/PWOS05	
Sprawdził: cz. instalat.	mgr inż. Mateusz Buła	NR UPR. SLK/6781/PWBS17	