



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPIG-Gr.IVA/2ZO/16

Otwock, dn. 1.02.2016 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Konserwację i przeglądy kotłowni gazowych zlokalizowanych na terenach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 i ul. Narutowicza 80”

Od oferenta wpłynęło następujące zapytanie:

Proszę o udostępnienie danych dotyczących urządzeń w kotłowniach :PRALNIA i PAWILON GŁÓWNY.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dysponujemy tylko takimi danymi:

Pawilon Główny wyposażony jest w 3 kotły Paromat-Triplex TN028 każdy 285kW 1997r oraz 3 palniki Weishaupt typ.GL1/1-Z ZD każdy 60-335kW 1997r.

Pralnia

kocioł Viessmann Paromat-Triplex TN010 105kW 1997r.

Palnik Viessmann VG III-2 70-117kW 1997r.

Kocioł Viessmann Paromat-Triplex TN008 80kW 1997r.

Palnik Viessmann VG III-1 53-89kW 1996r.

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149