



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. 0-22 344-64-71, fax 0-22 344-64-74, <http://www.otwock-szpital.pl>

MCLChPiG-GrIV-24PN/2017

Otwock, dn. 10.01.2018 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji zadania „Modernizacja i przebudowa budynku Pawilonu Głównego MCLChPiG – etap II” – Znak sprawy 24/PN/2017

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - kanapa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kanapę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w tabeli technicznej wraz z atestami na tapicerkę lecz nie posiadającą atestu wytrzymałościowego dla kanapy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

Załącznik nr 11, 15 – Dozownik na płyn dezynfekcyjny

Prosimy Zamawiającego na dopuszczenie do zaoferowania dozowników o wymiarach 11x12x26 cm wykonanych ze stali nierdzewnej nielakierowanej — parametr ten jest lepszy od wymaganego w SIWZ i spełnia wszystkie pozostałe wymogi zawarte w tabeli technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

Załącznik nr 18 – stolik okolicznościowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik okolicznościowy wykonany według parametrów podanych poniżej?

Stolik wysoki 50x50 cm lub fi.50cm o wysokości 72 cm. Stelaż wykonany z okrągłego profilu stalowego o wymiarach 20 x 2 mm, gięty bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, chromowany w technologii chromu III wartościowego. Stelaż zakończony stopkami z tworzywa z

podkładką filcową do podłóg twardych. Błat stołu kwadratowy o wymiarach 50x50 cm lub okrągły o średnicy 50 cm, wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr 25 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Stoliki produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 — potwierdzone dołączonymi certyfikatami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

Załącznik nr 30 – Wózek wanna – 3 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka wannę spełniającego wszystkie parametry techniczne zawarte w tabeli technicznej, wykonanego ze stali nierdzewnej posiadającego całkowitą masę 105 kg co zapewni stabilność wózka i możliwość bezpiecznego obciążenia do 180 kg? Nie jest możliwym aby wózek wykonany ze stali nierdzewnej na kolumnowa posiadał całkowitą masę 60 kg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Zestaw szaf szafa ubraniowa podwójna do sal chorych

Czy Zamawiający w przypadku szaf ubraniowych podwójnych dopuści do zaoferowania szafy wykonane wg. poniższych parametrów?

Szafka metalowo o wymiarach 810x500x1850 mm, na nóżkach o przekroju kwadratowym o wysokości 150 mm. Regulacja nóżek w zakresie 10 mm. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytka tłoczona, malowanej proszkowo o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Szafka z podziałem dla 4 osób — 4 komory, każda komora zamykana zamkiem cylindrycznym, w środku każdego schowka drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowy profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. Drzwi wykonane z płyty HPL o grubości nie mniejszej niż 13 mm. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl