


ROZDZIELNIA BLOKU OPERACYJNEGO



Ew - oświetlenie ewakuacyjne
N - oświetlenie nocne
SU-TQ - zegar dobowy Moeller

OBWODY OŚWIETLENIOWE

Obwód	Przewód	Pomieszczenie nr:
1	YDY 4x1,5	2/1, 2/3, 2/12, 2/21
2	YDY 4x1,5	2/2, 2/4
3	YDY 4x1,5	2/5, 2/6
4	YDY 4x1,5	2/7, 2/8, 2/13, 2/14, 2/15
5	YDY 4x1,5	2/9, 2/10, 2/11
6	YDY 4x1,5	2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20
7	YDY 4x1,5	Ewakacyjne
8	YDY 4x1,5	Nocne

OBWODY GNIAZD

Obwód	Przewód	Pomieszczenie
10	YDY 3x2,5	2/2, 2/7, 2/8
11	YDY 3x2,5	2/3, 2/5, 2/12, 2/14
12	YDY 3x2,5	2/10, 2/11
13	YDY 3x2,5	2/13
14	YDY 3x2,5	2/15
15	YDY 3x2,5	2/17, 2/18, 2/20
16	YDY 3x2,5	2/19
17	YDY 3x2,5	2/19-oneks kuchenny

SYSTEM OCHRONNY SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S

Tytuł projektu:	PROJEKTOWA BLOKU OPERACYJNEGO W PAVILIONIE "A"	Nr rysunku
Lokalizacja:	OTWOCK ul. Reymonta 83A1	2
Nazwa rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ROZDZIELNIA RBO	Stadium: Wykonawczy
Stworzono:	Imię i nazwisko: JANUSZ KURJEL	Specjalność: Nr uprawnień: ELEKTRYCZNA
Sprawdził:	HENRYK DRAŁ	Data: 15.10.2020
Opracował:	STANISŁAW KURJEL	15.10.2020