

Załącznik nr.1 do wniosku. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w części obiektu Pawilon Główny - tj. w części centralnej i zachodniej. W tej części obiektu pracował SSP oparty na centrali Polon Alfa Telsap 2100 i współpracujących z tym systemem elementach liniowych. Modernizacja SSP będzie polegać na koniecznej wymianie elementów liniowych systemu na dostosowane do współpracy z systemem Polon 4900, przełączenie pętli dozorowych do istniejącej centrali Polon 4900, demontażu centrali Polon 2100, oraz utylizacji starych czujek izotopowych systemu polon 2100. Zostaną zachowane stare kable systemu. Nie zachodzi techniczna konieczność ich wymiany w obecnej chwili.

I. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych.

1. Wykaz koniecznych materiałów instalacyjnych.

Czujka DUR4046 -----125 szt.
Gniazdo czujki G 40-----125 szt.
Moduł EKS 4001-----3 szt.
Obudowa modułu-----3 szt.
Pojemnik akumulatorów PAR 4800-1 szt.
Akumulator 40 Ah-----2 szt.
Sygnalizator SAL-----9 szt.
Przycisk ROP z ramką-----13 szt.
Moduł MSL-----1 szt.
Podstawa gniazda przemysłowa--11 szt.

2. Prace demontażowe i montażowe w/wym. sprzętu i podłączenie pętli dozorowych do istniejącej centrali Polon 4900.

3. Konfiguracja i uruchomienie całości systemu współpracującego z centralą Polon 4900.

4. Utylizacja starych czujek izotopowych systemu Polon 2100.

II. Wykonawca zadania jest zobowiązany wykonania całości modernizacji w zakresie w/wymienionym.

III. Wykonanie zadanie będzie potwierdzone pisemnie protokołem odbioru z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

IV. Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeszkolenia uzupełniającego dla personelu obsługi (operatorów) centrali SSP.

V. Koszty zużytych materiałów dodatkowych, nie ujętych w wykazie (punkt I), a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, będą doliczane do faktury za wykonanie usługi - wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

VI. Wymagania dla wykonawcy.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne uprawnienia do wykonywania w/wym. usługi, takie jak:

1. Dyplom inżyniera elektryka.
2. Uprawnienia do obsługi elementów izotop[owych wydane przez PAA.
3. Uprawnienia do montażu, obsługi i dozoru systemów detekcji pożaru wydane przez producenta

systemów Polon i Mercor.

4. Konieczne jest min. 7 lat doświadczenia przy wykonywaniu takiej działalności i takich prac. Powyższe wymagania określone w pkt. 1-4 muszą być potwierdzone wiarygodnymi dokumentami, które należy dołączyć do składanej oferty. Brak tych dokumentów spowoduje uznanie oferty za nieważną.

VII. Warunki wynagrodzenia.

Należy podać kwotę wynagrodzenia netto za wykonanie kompletnej usługi wg. opisu w w/wym wszystkich punktach Opisu Zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert: 100% proponowana cena usługi.

IX. Zamawiający usługę zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.