

OZNACZENIA:

- KABEL ISTNIEJĄCY WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI
- KABEL ISTNIEJĄCY WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI DO DEMONTAŻU

UWAGA: DEMONTAŻ PRZEPROWADZIĆ W SPOSÓB NIE PROWADZĄCY DO USZKODZEŃ IZOLACJI ISTN. KABLA. KABEL PO NAWINIĘCIU NA BĘBEN PRZEKAZAĆ WŁAŚCICIELOWI OBIEKTU.

- KABEL PROJEKTOWANY UŁOŻONY PO ŚLADZIE KABLA ISTN.
- KABEL UŁOŻONY W PRZEPUŚCIE Z RURY RHDPe

RT-R ISTN. ROZDZEILICA BUDYNKU ROTUNDY

TZP PROJ. ZŁACZE KABLOWE I TABLICA PODZIAŁOWA KORDEGARD

UWAGI WYKONAWCZE:

1. KABLE NALEŻY UKŁADAĆ PO ŚLADZIE ISTN. KABLA ENERGETYCZNEGO.
2. UKŁADANIE KABLA ZGODNE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W NORMIE N SEP-E-004. "ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE I BUDOWA".
3. KABEL UKŁADAĆ W SPOSÓB WYKLUCZAJĄCY JEGO USZKODZENIE PRZEZ ZGINANIE, SKRĘCANIE, SKRĘCANIE, ROZCIĄGANIE ITP. CZYNNOŚCI.
4. ZABRANIA SIĘ UKŁADANIA KABLI W TEMPERATURACH UJEMNYCH LUB ZBLIŻONYCH DO ZERA.
5. PROMIEŃ GIĘCIA KABLI YKXS, YKY I YKSY 15-20xŚREDNICA KABLA.
6. KABEL NALEŻY UKŁADAĆ NA WARSTWIE PIASKU O GRUBOŚCI 10cm, NASTĘPNIE PRZYKRYĆ WARSTWĄ PIASKU RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI 10 cm I WARSTWĄ GRUNTU RODZIMEGO O GRUBOŚCI 15 cm.
7. JAKO OCHRONĘ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI (PRZY UKŁADANIU W GRUNCIE) WZDŁUŻ CAŁEJ TRASY KABLI NALEŻY UKŁADAĆ FOLIĘ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O SZEROKOŚCI 20 cm.
8. PRZEPUSTY POWINNY BYĆ ZABEPIECZONE PRZED PRZEDOSTAWANIEM WODY I PRZED ZAMULENIEM.
9. NA KABLACH UŁOŻONYCH W ZIEMI I W MIEJSCACH WPROWADZANIA W PRZEPUSTY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W W OZNACZNIKI IDENTYFIKACYJNE.
10. WSZYSTKIE INSTALACJE TELETECHNICZNE WYKONANE KABLAMI TYPU OUTDOOR.

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK
Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83

Nazwa adres obiektu	ZESPÓŁ BRAMOWY w **MCLChPiG** **UL .REYMONTA 83-91 05-400 OTWOCK,** **Działka NR. EWID. nr 1/11 obręb 73 w OTWOCKU**
Temat projektu	**PROJEKT REMONTU PZEBUDOWY ZESPOŁU BRAMOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW**
Tytuł rysunku	**INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SIECI ZEWNĘTRZNE**
Faza projektu	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektował	mgr inż. Andrzej Dziduch do sporządzania projektów instacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych	Wa214/93		31.08.2020	Skala 1:500
Sprawdził	Włodzimierz Jachcy do sporządzania projektów instacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych	Wa817/91		Data	Nr rys. E-00