

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 <http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG -GrIV A/ 1 ZO/16

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na usługi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonywanie przeglądów okresowych w Pawilonie Głównym (w nowo wybudowanej części) Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91

2. Szczegółowy opis przedmiotu i cel zamówienia w załączeniu do wniosku .

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona w okresie .24 miesięcy od udzielenia zamówienia

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 **do dnia 24.03.2015r do godz. 13:00** .

2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od składania ofert, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 100 %

1) Ocena ofert w kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$\text{liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{najniższa cena oferty brutto}}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \times 100\%$$

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1

....., dnia.....

pieczętka firmowa

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa
2. Adres
3. Województwo.....
4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów :
.....
5. REGON

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474

Konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonywanie przeglądów okresowych w Pawilonie Głównym (w nowo wybudowanej części) Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Załącznik nr. str.....

2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

..... Załącznik nr. str.....

3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

..... Załącznik nr. str.....

IV. Cena oferty i termin dostawy dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia

W skali 1 miesiąca :

Wartość usług netto/ słownie + ... % podatku VAT w kwocie/ co stanowi wartość brutto/ słownie :

Wartość za 24 miesiące :

Wartość usług netto/ słownie + ... % podatku VAT w kwocie/ co stanowi wartość brutto/ słownie :

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: ponumerowanych stron/kartek*

(* odpowiednio skreślić).

Załącznik nr. 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są : przeglądy, konserwacja i naprawy wentylacji i klimatyzatorów w następujących obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku:

- **Pawilon Główny ul. Reymonta 83/91 – nowowymbudowana część :**
 - siedem central wentylacyjnych Clima Produkt (nr NW1, NW1.1, NW2, NW3, NW5, NW5.1, NWTN)
 - cztery klimatyzatory ściennie Split
 - siedem klimatyzatorów ściennych Midea wg zestawienia:

| Pomieszczenie | urządzenie | ilość |
|--------------------------------|--|--------------|
| Parter - pokój zabiegowy | Klimatyzator ścienny Midea MSR09HRN | 1 |
| | Jednostka zewnętrzna MSR09HRN | 1 |
| | Pompka skroplin SAUERMANN | 1 |
| Parter - stołówka | Klimatyzator ścienny Midea MSR12HRN | 2 |
| | Jednostka zewnętrzna MSR12HRN | 2 |
| | Pompka skroplin SAUERMANN | 2 |
| Parter - pokój lekarski | Klimatyzator ścienny Midea MSR12HRN | 2 |
| | Jednostka zewnętrzna MSR12HRN | 2 |
| | Pompka skroplin SAUERMANN | 2 |
| I piętro - pokój zabiegowy | Klimatyzator ścienny Midea MSR09HRN | 1 |
| | Jednostka zewnętrzna MSR09HRN | 1 |
| | Pompka skroplin SAUERMANN | 1 |
| II piętro - pokój zabiegowy | Klimatyzator ścienny Midea MSR09HRN | 1 |
| | Jednostka zewnętrzna MSR09HRN | 1 |
| | Pompka skroplin SAUERMANN | 1 |

1. Sposób wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych:

a) stałe utrzymanie sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu wentylacji lub klimatyzatorów,

b) okresowe konserwacje i przeglądy, które będą prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu wentylacji lub klimatyzatorów, potwierdzone protokołami,

c) dokonywanie napraw, wymiana uszkodzonych podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji; Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie awarii w ramach umowy, podjąć interwencję w przeciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia. Zespół serwisowy Wykonawcy jest zobowiązany do podjęcia naprawy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii, potwierdzone protokołami.

ci) Podstawą do wystawienia faktury będą comiesięczne wizyty i wystawione protokoły z przeglądów i konserwacji podpisane przez Zamawiającego. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokoły.

cii) Zamawiający zapłaci **Wykonawcy** należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty potwierdzenia faktury przez Zamawiającego tj. zgodności z umową i załączonymi protokołami. W innym przypadku termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia kompletu protokołów.

ciii) wynagrodzenie miesięczne obejmuje stałą gotowość Wykonawcy.

d) Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji remontów w okresie trwania zawartej umowy, jeżeli nie są one objęte gwarancją. Konieczność zakupu nowych podzespołów i części do urządzeń, instalacji wentylacji i klimatyzatorów Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją ich kosztu w przypadku, w którym instalacje te nie są objęte gwarancją. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które posłużą do usunięcia awarii. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego części lub podzespołów, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykorzystania.

e) w sytuacji, gdy urządzenia (instalacje wentylacji i klimatyzatory) są objęte gwarancją, Wykonawca po stwierdzeniu usterki zawiadamia niezwłocznie o niniejszym fakcie Zamawiającego, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w celu naprawy usterki przez Gwaranta.

f) Zamawiający pokrywa koszt wykonania badań i pomiarów, niezbędnych po usunięciu każdej awarii, nie będącej z winy Wykonawcy, powodującej zatrzymanie systemu, lub wymianie urządzeń i elementów instalacji,

g) Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do nieodpłatnej utylizacji wymienionych (niesprawnych) części lub podzespołów, w tym zużytych filtrów oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentu z utylizacji.

h) Wykonawca podaje numer telefonu serwisowego, pod który należy zgłaszać awarie.

2. Wykonując czynności określone w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do następujących:

- sporządzania protokołu z dokonywanych badań, pomiarów i testów, po usunięciu każdej awarii, powodującej zatrzymanie systemu, lub wymianie urządzeń i elementów instalacji,
- sporządzenia protokołu rocznego przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzacji – osobno dla każdej instalacji – do dnia pierwszego grudnia każdego roku trwania umowy, ze szczegółowym opisem wykonanych prac.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również prowadzenie Dziennika Przeglądu i Konserwacji Urządzeń, który powinien zawierać:

- nazwę obiektu,
 - nr kolejnego dziennika,
 - nazwę instalacji,
 - liczbę kolejno ponumerowanych stron,
 - nr kolejnego wpisu,
 - datę wpisu,
 - czytelnie nazwisko osoby dokonującej wpisu,
 - szczegóły dotyczące wszystkich przeprowadzonych prac konserwujących i napraw, tj. rodzaj przeprowadzonych czynności, wymienione elementy oraz zaobserwowane usterki,
 - wyniki wszystkich przeprowadzonych badań okresowych i pomiarów,
 - aktualny stan urządzenia lub instalacji będących przedmiotem wykonywanych czynności,
 - ilości i rodzaj (nowy, powtórnie użyty, uzdatniony) czynnika, którym uzupełniono instalację (jeśli taki występuje w danej instalacji).
 - miejsce na uwagi.
4. Wyniki ze stanu przeglądów i konserwacji instalacji każdorazowo po dokonanych przeglądzie i teście muszą być wpisane do dziennika przeglądu i konserwacji tej instalacji.
 5. Każdy protokół z dokonanych prób, badań, testów oraz protokół rocznego przeglądu powinien być dołączony do dziennika przeglądu i konserwacji urządzenia.
 6. Osoba upoważniona przez Zamawiającego każdorazowo potwierdza zakres wykonanych prac w Dzienniku Przeglądu i Konserwacji Urządzenia.

Dziennik Przeglądu i Konserwacji Urządzeń, o którym mowa w punktach 3, 4, i 5 stanowić będzie własność Zamawiającego i przechowywany będzie przez Dział Techniczno-Energetyczny Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Otwock, 16.03.2016r.