



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

**MCLChPiG –Gr.IVA/11/ZO//2016**

Otwock, dnia 19.07 2016 r.

Dotyczy Zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych w istniejącej kotłowni w budynku Pawilonu A MCLChPiG w Otwocku.

Od Oferenta wpłynęły następujące wnioski :

1. Niniejszym informujemy, że z uzyskanych informacji od dostawcy kotłów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, Dyrektywą ErP w sprawie minimalnych wymagań odnośnie zużycia energii i ochrony środowiska oraz odpowiedniego oznakowania ekoprojektu, producenci urządzeń grzewczych od 26.09.2015 r. nie mogą dostarczać kotłów bez kondensacji o mocy do 400 kW w państwach UE. Czy Zamawiający wie o takich zmianach ? Proszę o przyjęcie stanowiska w powyższej kwestii.
2. Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej na obiekcie ? Jeśli tak proszę o zaproponowanie terminu dogodnego dla Państwa.
3. W związku z powyższymi informacjami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym temacie.

Odpowiedź Zamawiającego :

Ad pyt.,1 Tak, Zamawiający wie o wyżej wymienionych zmianach.

Ad pyt. 2 : Tak, proszę o kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego Technicznego pod nr 22 34 36 439

Ad. pyt. 3 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Oferenta.