



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr.  
(22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 20ZO/2017

Otwock, dn. 11.12.017r

Dotyczy postępowania w trybie zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawu baterii do zasilaczy UPS, nr spr. 20ZO/2017.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Proszę o doprecyzowanie o wymianę jakich zabezpieczeń chodzi, typ, rodzaj, ilość..

Odpowiedź zamawiającego :

Doprecyzowujemy : chodzi o zabezpieczenie typu BN w ilości 3 szt.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii równoważnej CSB GPL 12400(40Ah,12V)?

Odpowiedź zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

3. Czy Zamawiający wymaga instalacji rozłącznika bateryjnego z odpowiednimi wkładkami przystosowanymi do zabezpieczenia obwodów bateryjnych ?

Odpowiedź zamawiającego :

Zamawiający nie wymaga , lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy jeśli to konieczne lub usprawni działanie zestawu.

4. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów funkcjonalnych z nowym zestawem baterii ?

Odpowiedź zamawiającego :

Tak.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)