




Oznaczenia :

 Zасыпка piaskiem średnim z jednoczesnym zagęszczaniem do wartości współczynnika=1,0 warstwami 20-30cm

 Obsypka piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika=0,95 warstwami 10cm


 Podсыпка piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika=0,95 warstwami 10cm

* piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni

 Taśma ostrzegawcza w kolorze niebieskim, szerokość min. 10cm

D=63mm - średnica przyłącza wodociągowego

D=160mm - średnica przyłącza kanalizacji sanitarnej

 Pracownia Projektowa biuro: Siedlce, ul. Floriańska 55, 1 p. tel./fax. 25-632-31-36 kom. 602-365-469, 604-970-633 www.pracowniaa4.pl		OBIEKT I MIEJSCE BUDOWY : <i>Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę. ul. Reymonta, 05-400 Otwock. Dz. nr ew. 73-1/6 i 73-1/11</i>		
TEMAT RYSUNKU : <i>Przekrój przez wykop w terenie nieutwardzonym.</i>		PROJEKTANT : <i>mgr inż. Bartosz Mikulski upr. MAZ/0044/PWOS/04</i>		
INWESTOR : <i>Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 05-400 Otwock</i>				
Stadium :	Skala :	Nr rys./str.	Branża :	Data :
<i>P.B.</i>	<i>b.s.</i>	23/	<i>Sanit.</i>	<i>08.2017 r.</i>