



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.7. ZO.3.2021

Zatwierdził:

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY

14.04.2021r

prof. med. Antoni Błachnio

Data i podpis

Dotyczy zapytania ofertowego : Modernizacja systemu SSP – systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Pawilon Główny MCLChPiG

Od Wykonawcy wpłynęło pytanie:

w załączniku nr 1 w punkcie VI wymagania dla wykonawcy pkt 3 uprawnienia do montażu obsługi i dozoru systemów detekcji pożaru wydane przez producenta systemów Polon i Merkor. Moje pytanie brzmi : Jakie dokumenty z firmy Merkor należy przedłożyć?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, że dokument który należy przedłożyć wraz z ofertą to **świadectwo kwalifikacji** - uprawniające do montażu, obsługi i dozoru urządzeń systemów MERCOR.

M. Deels