



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.7. ZO.2.2021

Zatwierdził: **DYREKTOR NACZELNY**
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY

14.04.2021r

lek. med. Antoni Białcho

Data i podpis

Dotyczy zapytania ofertowego : Modernizacja systemu SSP – systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Pawilon Główny MCLChPiG

Od Wykonawcy wpłynęło pytanie:

W związku z ukazaniem się zapytania ofertowego na stronach platformy Grupa Biznes Polska dotycząca **Modernizacja systemu SSP - systemu sygnalizacji pożaru w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy** ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock mamy pytanie dotyczące ilości czujek izotopowych do utylizacji; ponieważ mają one duże znaczenie na końcową wycenę modernizacji instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, że ilość czujek izotopowych podlegających utylizacji w ramach wykonania zadania modernizacji systemu SSP w obiekcie Pawilon Główny MCLChPiG wynosi 94 sztuk.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZETARGOW
Hanna Cichecka

Hanna Cichecka